



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização de controle de pressão nas redes de distribuição dos municípios consorciados 001/2021

Município de Canoas
Visita realizada nos dias 26/01/2021

Em atenção à Resolução AGE 003/2020 Agesan-RS, que aprova o Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 31 de março de 2021.



1. DESCRIÇÃO DOS FATOS APURADOS

Observação: C = Constatação / NC = Não-Conformidade

Unidade operacional Rede de distribuição de água	Constatação Pressão da rede de distribuição excedeu o valor mínimo especificado de 10 mca (8 mca), Rua Nossa Senhora Aparecida, n. 1301.
NC-9: Pressão da rede de distribuição excedeu o valor mínimo.	
Observação: Município de Canoas – Processo n. 011/2021	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A pressão da rede de distribuição somente excede o valor mínimo em horários específicos de alta demanda. A situação é agravada pelo alto número de ligações clandestinas.	
PLANO DE AÇÃO: Mapa de pressões locais em andamento. Posteriormente será feita uma análise técnica para viabilizar as interligações necessárias a fim de elevar as pressões da região.	
Ação Interligações de rede	Prazo previsto 30/12/2021

Unidade operacional Comercial	Constatação C-37: Pressões na rede de distribuição estão abaixo do mínimo especificado.
NC-37: Pressão da rede de distribuição excedeu os valores mínimos e máximos.	
Observação: Rua Martin Luther King, n. 43, 62 e 461	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Já executado.	
PLANO DE AÇÃO: Realizada uma extensão de rede (35 m – DN 85) interligando a rede DN 150 mm da Rua Jaguari com a rede DN 60 localizada na Rua Padre Jósimo, gerando um ganho de pressão de 10 mca na localidade.	
Ação Interligação de rede	Prazo previsto Realizado em 02/2021

Unidade operacional Comercial	Constatação C-37: Pressões na rede de distribuição estão abaixo do mínimo especificado.
NC-37: Pressão da rede de distribuição excedeu os valores mínimos e máximos.	
Observação: Rua da Barca, n. 1292	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Problema crítico ocasionado pelo alto número de ligações clandestinas e de difícil solução devido à fragilidade social do local.	
PLANO DE AÇÃO: Reunião junto à Prefeitura Municipal (SMDUH) a fim de criar uma solução em conjunto para regularização dos lotes e adequação do abastecimento de água.	
Ação Regularização da área	Prazo previsto Indeterminado



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Unidade operacional Comercial	Constatação C-37: Pressões na rede de distribuição estão abaixo do mínimo especificado.
NC-37: Pressão da rede de distribuição excedeu os valores mínimos e máximos.	
Observação: Rua Florianópolis 3234	
MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Alta demanda local	
PLANO DE AÇÃO: Execução de interligação à rede DN 150 no cruzamento com a Rua Santo Ângelo.	
Ação Interligação de rede	Prazo previsto 30/08/2021

Luís Felipe Schwambach

CFT-BR nº 01234553082 – Matr. 16115.8
luís.schwambach@corsan.com.br
Coordenador de Operações
USE – Canoas

Engº André Gutterres Borges
Superintendente da Região
Metropolitana - SURMET PPP
CREA 102811-D
Matrícula CORSAN 137760