



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ASSUNTOS REGULATÓRIOS

Of. 1177/2021 – GP

Porto Alegre, 23 de junho de 2021.

Ao Sr. Demétrius Jung Gonzalez,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – AGESAN-RS,
Canoas/RS.

Assunto: Recurso ao Parecer sobre Manifestações do Prestador (PMP), Processo N. 001/2021 - SURMET.

Senhor Diretor,

Vimos pelo presente, em atenção ao Ofício 113/2021 AGESAN, que trata do Parecer sobre as Manifestações do Prestador (PMP) AGESAN-RS do processo Nº 001/2021-SURMET, referente a fiscalização das pressões realizada nos Sistemas de Saneamento dos municípios da regional SURMET, apresentar o Plano de ação detalhado para a NC-9 apontada no Processo 001/2021, com a finalidade de recurso quanto a manifestação não acolhida por essa Agência.

Unidade operacional Rede de distribuição de água	Constatação Pressão da rede de distribuição excedeu o valor mínimo especificado de 10 mca (8 mca), Rua Nossa Senhora Aparecida, n. 1301.
NC-9: Pressão da rede de distribuição excedeu o valor mínimo.	
Observação: Município de Canoas – Processo n. 011/2021	

Plano de ação

ITEM	AÇÃO	OBJETIVO	PRAZO	LOCAL	DETALHAMENTO	SITUAÇÃO
1	Interligações de rede	Ganho de pressão	30/08/2021	Rua Florianópolis	Execução de interligação à rede DN 150 no cruzamento com a Rua Santo Ângelo.	Programado



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE ASSUNTOS REGULATÓRIOS

2	Adequações na operação	Ganho de reservação e pressão	Ação Imediata	Complexo quatro taças	Será feita uma interligação que permitirá manobras diversas cujo objetivo inicial é o abastecimento dos reservatórios apoiados das 4 taças através de outra estação de bombeamento. Em análise preliminar, essa operação elevará as pressões no bairro Mathias Velho.	Em andamento
3	Mapa de pressões	Análise técnica para interligações	30/12/2021	Bairro Harmonia	Com esse trabalho, é possível elaborar um mapa flutuante que permitirá a análise crítica das pressões e as localidades mais afetadas, direcionando as ações corretas a serem tomadas.	Em andamento

Isto posto, respeitosamente, requer-se a reconsideração do Conselho Superior de Regulação quanto ao recurso interposto pela Companhia, concedendo provimento ao mesmo.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

**Eroni de Avila
Ferreira Lago**

Assinado de forma
digital por Eroni de Avila
Ferreira Lago
Dados: 2021.06.23
15:37:34 -03'00'

Eroni de Avila Ferreira Lago,
Chefe de Gabinete da Presidência.