

TERMO DE ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS N. 164-agosto/2022 – TAS

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

Razão social: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul
Endereço: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 802, Floresta – Porto Alegre/RS
Telefone e e-mail: (51) 2500-7235; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

Razão social: Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan)
Endereço: Rua Caldas Jr. n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS
Telefone e e-mail: (51) 3215-5400; deret@corsan.com.br

3. FISCALIZAÇÃO

Unidade Fiscalizada: Sistema de Saneamento de Guaíba/RS.
Data da fiscalização de Acompanhamento: 19 e 20 de julho de 2023.
Peças Técnicas: Processo n. 164-agosto/2022 da Agesan-RS.

4. RESUMO DO TERMO DE ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS

Na ação de fiscalização sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, foram constatados procedimentos que não estão em conformidade com os regulamentos da Agesan-RS, com o instrumento contratual respectivo e com as normativas e legislações em vigor. Em desacordo com o Relatório de Não Conformidade (TNC), os fatos apurados pela equipe de fiscalização da Agesan-RS durante ação de fiscalização realizada, estão detalhados no Anexo I, bem como seus prazos e determinações.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO

Nome: Daniel Luz dos Santos
Telefone: (51) 2500-7235

Cargo: Assessor de Fiscalização
E-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Nome: Leonardo Rodrigues Moreira
Telefone: (51) 2500-7235

Cargo: Agente de Fiscalização
E-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TAS

Nome: Leonardo Rodrigues Moreira
Telefone: (51) 2500-7235

Cargo: Agente de Fiscalização
E-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

6. SITUAÇÕES NÃO CUMPRIMENTO DAS NÃO CONFORMIDADES (NC)

Em caso de não cumprimento da(s) sugestão(ões) de determinação(ões) da fiscalização, a(s) Infração(ões) será(ão) considerada(s) do(s) Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3, conforme Resolução AGO n. 002/2020. A(s) infração(ões) será(ão) precedida(s) de avaliação pela Diretoria de Regulação da Agesan-RS.

7. CONSTATAÇÕES E DETERMINAÇÕES

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-12

NC não solucionada. Prazo de 21/11/2022 excedido.

Sugestão de Determinação: A altura da pilha de produtos químicos deve ser organizada de forma que não exceda 1,80m em até 15 dias, comprovando à Agesan-RS sua execução. (Fotos devem ser enviadas com data, horário e georreferenciamento)

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-19

NC não solucionada. Prazo de 21/11/2022 excedido.

Sugestão de Determinação: Não permitir a presença de animais domésticos na área da unidade em até 15 dias, comprovando à Agesan-RS sua execução. (Fotos devem ser enviadas com data, horário e georreferenciamento)

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-25

NC não solucionada. Prazo de 19/02/2023 excedido.

Sugestão de Determinação: Consertar/implantar sistema de drenagem na estrutura para evitar acúmulo de água em até 15 dias, comprovando à Agesan-RS sua execução. (Fotos devem ser enviadas com data, horário e georreferenciamento)

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-40

NC não solucionada. Prazo de 21/12/2022 excedido.

Sugestão de Determinação: Enviar os resultados das análises da unidade dos últimos 12 meses em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-41

NC não solucionada. Prazo de 19/02/2023 excedido.

Sugestão de Determinação: Realizar o licenciamento ambiental da unidade em até 15 dias, comprovando à Agesan-RS sua execução.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-55

NC não solucionada. Prazo de 19/02/2023 excedido.

Sugestão de Determinação: Instalar tampa para vedação do reservatório em até 15 dias, comprovando à Agesan-RS sua execução. (Fotos devem ser enviadas com data, horário e georreferenciamento)

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-59

NC não solucionada. Prazo de 19/02/2023 excedido.

Sugestão de Determinação: Enviar laudo de limpeza do reservatório em até 15 dias, comprovando à Agesan-RS sua execução. (Fotos devem ser enviadas com data, horário e georreferenciamento)

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-62

NC não solucionada. Prazo de 19/02/2023 excedido.

Sugestão de Determinação: Instalar tampa para vedação do reservatório em até 15 dias, comprovando à Agesan-RS sua execução. (Fotos devem ser enviadas com data, horário e georreferenciamento)

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-64

NC não solucionada. Prazo de 19/02/2023 excedido.

Sugestão de Determinação: Instalar fechamento das caixas de manobras e remover material acumulado em até 15 dias, comprovando à Agesan-RS sua execução. (Fotos devem ser enviadas com data, horário e georreferenciamento)

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-67

NC não solucionada. Prazo de 21/11/2023 excedido.

Sugestão de Determinação: Instalar sistema de ventilação com tela em até 15 dias, comprovando à Agesan-RS sua execução. (Fotos devem ser enviadas com data, horário e georreferenciamento)

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-68

NC não solucionada. Prazo de 19/02/2023 excedido.

Sugestão de Determinação: Instalar tampa para vedação do reservatório em até 15 dias, comprovando à Agesan-RS sua execução. (Fotos devem ser enviadas com data, horário e georreferenciamento)

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-70

NC não solucionada. Prazo de 19/02/2023 excedido.

Sugestão de Determinação: Instalar tampa para vedação do reservatório em até 15 dias, comprovando à Agesan-RS sua execução. (Fotos devem ser enviadas com data, horário e georreferenciamento)

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-73

NC não solucionada. Prazo de 19/02/2023 excedido.

Sugestão de Determinação: Consertar/implantar sistema de drenagem na estrutura para evitar acúmulo de água em até 15 dias, comprovando à Agesan-RS sua execução. (Fotos devem ser enviadas com data, horário e georreferenciamento)

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-76

NC não solucionada. Prazo de 19/02/2023 excedido.

Sugestão de Determinação: Instalar tampa para vedação do reservatório em até 15 dias, comprovando à Agesan-RS sua execução. (Fotos devem ser enviadas com data, horário e georreferenciamento)

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-77

NC não solucionada. Prazo de 19/02/2023 excedido.

Sugestão de Determinação: Enviar laudo de limpeza do reservatório em até 15 dias, comprovando à Agesan-RS sua execução. (Fotos devem ser enviadas com data, horário e georreferenciamento)

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-79

NC não solucionada. Prazo de 19/02/2023 excedido.

Sugestão de Determinação: Instalar tampa para vedação do reservatório em até 15 dias, comprovando à Agesan-RS sua execução. (Fotos devem ser enviadas com data, horário e georreferenciamento)

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-80

NC não solucionada. Prazo de 19/02/2023 excedido.

Sugestão de Determinação: Instalar tela de proteção na abertura de ventilação em até 15 dias, comprovando à Agesan-RS sua execução. (Fotos devem ser enviadas com data, horário e georreferenciamento)

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-81

NC não solucionada. Prazo de 19/02/2023 excedido.

Sugestão de Determinação: Enviar laudo de limpeza do reservatório em até 15 dias, comprovando à Agesan-RS sua execução. (Fotos devem ser enviadas com data, horário e georreferenciamento)

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-82

NC não solucionada. Prazo de 21/11/2023 excedido.

Sugestão de Determinação: Apresentar o Plano de Emergência e contingência das ETA em até 15 dias, comprovando à Agesan-RS sua execução.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-83

NC não solucionada. Prazo de 21/11/2023 excedido.

Sugestão de Determinação: Disponibilizar o RSAE para os usuários, em sua versão mais recente, em até 15 dias, comprovando à Agesan-RS sua execução. (Fotos devem ser enviadas com data, horário e georreferenciamento)

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-84

NC não solucionada. Prazo de 21/11/2023 excedido.

Sugestão de Determinação: Disponibilizar aos usuários as tarifas em vigor em até 15 dias, comprovando à Agesan-RS sua execução.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-86

NC não solucionada. Prazo de 21/11/2023 excedido.

Sugestão de Determinação: Disponibilizar aos usuários as tarifas em vigor em até 15 dias, comprovando à Agesan-RS sua execução. (Fotos devem ser enviadas com data, horário e georreferenciamento)

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 7 (sete) folhas digitadas apenas de um lado e rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 31 de agosto de 2023.

Daniel Luz dos Santos
Assessor de Fiscalização

Leonardo Rodrigues Moreira
Agente de Fiscalização

De acordo e cumpra-se em:

31 de agosto de 2023,

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação