

Carta nº 2407/2024 – Suprin/DP

Porto Alegre/RS, 04 de outubro de 2024.

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**,  
Diretor Geral,  
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan  
Porto Alegre/RS.

**Assunto:** Relatório Técnico de Fiscalização pressões de inverno no município de Guaíba.  
**Processo AGESAN número: 802/2024.**

Senhor Diretor,

Vimos, pelo presente, em atenção ao Ofício 1665/2024, encaminhar o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC), referente à fiscalização das pressões de inverno no município de Guaíba.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

**Vinícius de Souza Jorge**,  
Gerente de Relações Institucionais.



**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO**

**RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC**

**Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE PRESSÕES DE INVERNO N. 802/2024  
– RTF**

Município de Guaíba - Vistoria realizada no dia 03 de julho de 2024.

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 26 de setembro de 2024.



**COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO**

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
1	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Pressão na rede de distribuição de água excedeu o valor máximo especificado de 50 mca, Professor Wilson Larré Pereira, n. 628 - Valor aferido: 55,3 mca
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Pressão da rede de distribuição excedeu os valores máximos.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Coordenadas Geográficas: -30.127203°S / -51.342327°O

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:** Em Conformidade.

Informamos que foi concluída a instalação de uma VRP (Válvula Redutora de Pressão) e solucionado o problema de pressão excedente. Em sequência, foi feita nova aferição e atestada conformidade da pressão da rede, conforme comprovam as imagens abaixo.



Atenciosamente,

*Cristiano Cardoso Locateli*

Cristiano Cardoso Locateli  
Gerente de Operações/MET-LIT