

Carta nº 1789/2024 – Suprin/DP

Porto Alegre/RS, 17 de junho de 2024.

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan
Porto Alegre/RS.

Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização de pressões realizado no Sistema de distribuição de água do município de Parobé.
Processo AGESAN número: 018P/2024.

Senhor Diretor,

Em atenção ao Relatório Técnico de Fiscalização de pressões realizado no Sistema de distribuição de água do município de Parobé, encaminhamos, anexo, o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta – RAAC, requerendo que sejam aceitas as manifestações e informações apresentadas.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Vinícius de Souza Jorge,
Gerente de Relações Institucionais.

Info. 051/2024 – DEOM/SINOS

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização nº 018P/2024

Município de Parobé - Vistoria realizada no dia 19/02/2024

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 18 de abril de 2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
1	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água não atingiu o valor mínimo especificado de 10 mca, Rua Araçá, 1040 Valor aferido: 8,0 mca
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu os valores mínimos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: 29°37'31.19"S/ 50°51'11.33"O

MANIFESTAÇÃO CORSAN: Em conformidade, ajuste de pressão realizados.



Plano de Ação: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
Ajuste de pressão	Concluído

Everson De Conto

Assinado de forma digital por Everson De Conto
Dados: 2024.05.17 15:26:12 -03'00'

Sandro Reolon Zanella
Coordenador de Operações de Parobé

Stênio A. A. Cangussú

Assinado de forma digital por Stênio A. A. Cangussú
Dados: 2024.05.17 14:01:08 -03'00'

Stenio Adriano Alves Cangussu
Gerente de Operações