



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DA PRESIDÊNCIA
SUPERINTENDÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Of. 501/2022 – SUPRIN/DP

Porto Alegre, 16 de maio de 2022.

Ao Sr. Demétrius Jung Gonzalez,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – AGESAN-RS,
Canoas/RS.

Assunto: RAAC Fiscalização Pressões Verão 2022 - Processo 003 a 020/2022

Senhor Diretor,

Em atenção ao Ofício nº 137/2022-Agesan, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização referente as fiscalizações de pressões de verão 2022 realizada nos municípios regulados pela Agesan, Processos nº 003 a 020/2022, encaminhamos em anexo, os Relatórios de Ajustamento de Ações e Condutas (RAAC) apresentados pela Superintendência Regional Metropolitana – SURMET e Superintendência Regional Litoral-SURLIT, validados pela Diretoria de Operações – DOP desta Companhia, requerendo que sejam aceitos os termos e prazos apresentados.

No que se refere aos Relatórios de Ajustamento de Ações e Condutas (RAAC) dos municípios da Superintendência Regional Nordeste-SURNE e da Superintendência Regional Sinos-SURSIN, solicitamos dilação do prazo de 10 (dez) dias para manifestação.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

Samanta Popow Takimi,
Superintendente de Relações Institucionais.



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: Relatório Técnico de Fiscalização - Pressões de Verão
Município de Tramandaí - Processo n. 018/2022

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 13 de maio de 2022.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
26	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição excedeu o valor especificado de 50 mca (59,16 mca), rua Soldado Lino (última casa da rua)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu o valor mínimo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Tramandaí - Processo n. 018/2022

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Este endereço não pertence ao Sistema de Abastecimento de Água de Tramandaí.

PLANO DE AÇÃO:

Ação	Prazo previsto

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
27	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição não atingir valor mínimo especificado de 10 mca (5 mca), rua Afonso Pena, n. 600
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu o valor mínimo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Tramandaí - Processo n. 018/2022

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O endereço encontra-se em região de grande incidência de ligações clandestinas.

PLANO DE AÇÃO: Será realizado um reforço de rede na Avenida Perimetral a partir da Rua Salvador Guimaraes até a Av. Minas Gerais, essa ação aumentará a pressão na região.

Ação	Prazo previsto
Substituição de Rede	2 anos

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
28	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição não atingir valor mínimo especificado de 10 mca (8 mca), rua Santos Dumont, n. 3.533
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu o valor mínimo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Tramandaí - Processo n. 018/2022

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: A região é abastecida a partir da adutora DN 400, a qual possui trecho em fibrocimento e antiga.

PLANO DE AÇÃO: Existem 2 procedimentos a serem realizados, limpeza com PIG e substituição do trecho da Adutora em FC da Caldas Junior até o Reservatório R 1000.

Ação	Prazo previsto
Limpeza e Substituição de Redes	2 anos



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Rede de Distribuição de Água
29	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição não atingir valor mínimo especificado de 10 mca (9 mca), rua Venceslau Brás, n. 705
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu o valor mínimo
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Município de Tramandaí - Processo n. 018/2022

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: O endereço encontra-se em região de grande incidência de ligações clandestinas.

PLANO DE AÇÃO: Será realizado um reforço de rede na Avenida Perimetral a partir da Rua Salvador Guimaraes até a Av. Minas Gerais, essa ação aumentará a pressão na região.

Ação	Prazo previsto
Substituição de Redes	2 anos

Marcos A.S. Marica

Engenheiro Civil COP IM
Matrícula 175075