

Carta nº 1784/2024 – Suprin/DP

Porto Alegre/RS, 17 de junho de 2024.

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan
Porto Alegre/RS.

Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização de pressões realizado no Sistema de distribuição de água do município de Campo Bom.
Processo AGESAN número: 022P/2024.

Senhor Diretor,

Em atenção ao Relatório Técnico de Fiscalização de pressões realizado no Sistema de distribuição de água do município de Campo Bom, encaminhamos, anexo, o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta – RAAC, requerendo que sejam aceitas as manifestações e informações apresentadas.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Vinicius de
Souza Jorge

Assinado de forma
digital por Vinicius de
Souza Jorge
Dados: 2024.06.17
17:56:23 -03'00'

Vinicius de Souza Jorge,
Gerente de Relações Institucionais.



RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

**Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE PRESSÕES DE VERÃO N. 022-P/2024
– RTF**

Município de Campo Bom - Vistoria realizada no dia 22 de fevereiro de 2024.

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 29 de Maio de 2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
1	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água excedeu o valor máximo especificado de 50 mca, Rua Sirio Godoy da Silveira, n. 535 - Valor aferido: 70,0 mca
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu o valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: 29°39'48.08"S / 51° 4'1.64"O

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido.



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
concluído	concluído

Maicon Batista
Hessel - Gestor de
US - Matrícula
147900

Maicon Batista Hessel
Coordenador de Operações de Campo Bom

Assinado de forma digital por
Maicon Batista Hessel - Gestor
de US - Matrícula 147900
Dados: 2024.05.31 12:02:41
-03'00"

Stenio Adriano Alves Cangussu
Gerente de Operações