

Carta nº 1790/2024 – Suprin/DP

Porto Alegre/RS, 17 de junho de 2024.

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**,  
Diretor Geral,  
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan  
Porto Alegre/RS.

**Assunto:** Relatório Técnico de Fiscalização de pressões realizado no Sistema de distribuição de água do município de Riozinho.  
Processo AGESAN número: 034P/2024.

Senhor Diretor,

Em atenção ao Relatório Técnico de Fiscalização de pressões realizado no Sistema de distribuição de água do município de Riozinho, encaminhamos, anexo, o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta – RAAC, requerendo que sejam aceitas as manifestações e informações apresentadas.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Vinicius de  
Souza Jorge

Assinado de forma  
digital por Vinicius  
de Souza Jorge  
Dados: 2024.06.17  
17:06:05 -03'00'

**Vinicius de Souza Jorge**,  
Gerente de Relações Institucionais.

## RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

**Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE PRESSÕES DE VERÃO N. 034-P/2024  
– RTF**

Município de Riozinho - Vistoria realizada no dia 01 de março de 2024.

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, 29 de MAIO de 2024.

**Gabriel Silva  
Lorenci**

Assinado de forma digital por  
Gabriel Silva Lorenci  
Dados: 2024.05.31 08:16:00 -03'00'

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
1	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Pressão na rede de distribuição de água excedeu o valor máximo especificado de 50 mca, Rua Santo Antonio, n. 1390 - Valor aferido: 60,0 mca
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Pressão da rede de distribuição excedeu os valores máximos.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Coordenadas Geográficas: 29°38'54.44"S / 50°34'9.23"O

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido**



**PLANO DE AÇÃO: Desnecessário**

Ação	Prazo previsto
concluído	concluído

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
2	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Pressão na rede de distribuição de água excedeu o valor máximo especificado de 50 mca, Rua Pedro Tarciso Brambilla, n. 110 - Valor aferido: 50,9 mca
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Pressão da rede de distribuição excedeu os valores máximos.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Coordenadas Geográficas: 29°38'17.96"S / 50°27'27.07"O

**MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido**



**PLANO DE AÇÃO: desnecessário**

Ação	Prazo previsto
concluído	concluído