



Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé
CNPJ: 90.940.172/0001-38 Fone (53) 3240 7800 Plantão 115 ou 0800 510 2219
Rua Marechal Deodoro, 451 CEP 96400-400 Bagé-RS
E-mail: comunicacao@daeb.com.br



Ofício nº 040/2024

Bagé, 03 de maio de 2024.

Prezada,

Ao cumprimentá-la, cordialmente, vimos pelo presente, encaminhar o documento abaixo relacionado, para conhecimento e providências:

- Memorando nº 05/2024 – Comissão de Planejamento e Execução. Port. 013/2023.

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos.

Atenciosamente,

GILBERTO CASSIANO VASCONCELOS

Diretor-Geral DAEB

Gilberto Cassiano Vasconcelos
DIRETOR GERAL
MATRÍCULA 123982
D.A.S

Ilma. Dra.

EMANUELE BAIFUS MANKE

Diretora de Regulação - AGESAN-RS

Rua Félix da Cunha, 1009, Sala 802

Floresta

Porto Alegre/RS



MEMORANDO N° 05/2024

DA: Comissão de Planejamento e Execução. Port. 013/2023.

PARA: Assessoria Direta.

ASSUNTO: resposta aos ofícios n° 681/24, 678/24, 663/24.

Bagé, 03 de MAIO de 2024.

Solicitamos que seja enviado ofício em resposta a AGESAN das seguintes não conformidades solucionadas:

Anexo 1 - 038-P/2024 TNC

NC	Código da NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
1	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de dist. Abaixo de 10 mca rua Edil Coelho, 901
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	180 DIAS	OBSERVAÇÃO	Região estava sem água na manhã da fiscalização.

- Informamos que o imóvel não tinha água na manhã da fiscalização por falta de luz na região. **Protocolo da CEEE Equatorial n° 01.202444633507811** do dia da fiscalização, por falta de energia no local. Situação resolvida.

Anexo II - 038-P/2024 TNC


NC	Código da NC	UNIDADE	Rede de distribuição de água
2	-	CONSTATAÇÃO	Vazamento de água aparente na rua Cel. Carlos Alberto Tavares.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	365 DIAS	OBSERVAÇÃO	Morador da rua relatou á AGESAN que já informou o DAEB sobre o vazamento e que o problema não foi solucionado.

- Informamos que os vazamentos da rua Cel. Carlos Alberto Tavares foram solucionados conforme ordens de serviços n° 370312 e n° 370284 em anexo.

Resposta ao TAS n° 055-P/2023 referente à NC 7:

A NC- 07 e 12 faz a sugestão de determinação que seja adotada as medidas necessárias para que a pressão do ponto de rede mantenha-se no intervalo estabelecido em norma técnica (entre 10 e 50 mca).

- Informamos que as sugestões foram acatadas e conforme as ordens de serviços n° 376971 e 376972 cópias em anexo foram solucionadas as demandas.



Charlston Brito
Comissão de Planejamento e Execução
DAEB



DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGÉ

ORDEM DE SERVIÇO nº 370312

ENCERRADO

NOME: Taimano TELEFONE: 994697803

DATA: 14/03/24 HORA: 10:36

ENDEREÇO: Carlos A. Torres, 865 BAIRRO: Pedro Branca

ÁGUA ESGOTO HIDROMETRIA PLUVIAL

SERVIÇO SOLICITADO: Canos quebrado

REPASSADO À EQUIPE: VANDERCEI / SANTANA

MATERIAL UTILIZADO: OBRA DA FIRMA ASFALTO

CONCLUÍDO EM: 14/03/24 



DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGÉ

ORDEM DE SERVIÇO nº 370284

ENCERRADO

NOME: Tainara TELEFONE: _____

DATA: 16/03/24 HORA: 17:05

ENDEREÇO: Carlos Alberto Torres 861 BAIRRO: P. Branca

ÁGUA ESGOTO HIDROMETRIA PLUVIAL

SERVIÇO SOLICITADO: Canos quebrado DOMINGOS

REPASSADO À EQUIPE: _____

MATERIAL UTILIZADO: _____

CONCLUÍDO EM: / /



DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGÉ

ORDEM DE SERVIÇO nº 326972

NOME: Penosa TELEFONE: _____

DATA: 29/04/24 HORA: 14:20

ENDEREÇO: Rosa Otavio, 1721 BAIRRO: Aldeias Almeidas

ÁGUA ESGOTO HIDROMETRIA PLUVIAL

SERVIÇO SOLICITADO: Verificar pressão

REPASSADO À EQUIPE: Bian / Esgoto

MATERIAL UTILIZADO: Medidor / pressão 50 MPa

CONCLUÍDO EM: 30/4/24 C. de S. M.



DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ARROIOS E ESGOTO DE BAGÉ

ORDEM DE SERVIÇO nº 326971

NOME: Penosa TELEFONE: _____

DATA: 29/04/24 HORA: 14:19

ENDEREÇO: 17 de Julho, 2187 BAIRRO: Molepica

ÁGUA ESGOTO HIDROMETRIA PLUVIAL

SERVIÇO SOLICITADO: Verificação de pressão

REPASSADO À EQUIPE: Bian / Esgoto

MATERIAL UTILIZADO: Contador de pressão que não tem água força e não pode medir

CONCLUÍDO EM: 30/4/24