

## **RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC**

**Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1354-P/2024 – RTF**

Município de Ibirubá - Vistoria realizada no dia 27 de agosto de 2024

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO
1	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Pressão na rede de distribuição de água excedeu o valor máximo especificado de 50 mca, Rua 3 de Outubro, n. 136. Valor aferido: 52,88 mca.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Pressão da rede de distribuição excedeu os valores máximos.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Coordenadas Geográficas: 28.62636524S / 53.08236661W
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		Ação	Prazo previsto
		Modular velocidade do inversor para enquadrar nos limites estabelecidos.	15/01/2025

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO
2	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Pressão na rede de distribuição de água excedeu o valor máximo especificado de 50 mca, Rua dos Pinhais, n. 1403. Valor aferido: 58,33 mca.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Pressão da rede de distribuição excedeu os valores máximos.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Coordenadas Geográficas: 28.64760828S / 53.09175825W
<b>MANIFESTAÇÃO DA CORSAN:</b>			
<b>PLANO DE AÇÃO:</b>			
		Ação	Prazo previsto
		Regular VRP instalada a montante do ponto para enquadrar nos limites.	15/01/2025