

Carta nº 2260/2024 – Suprin/DP

Porto Alegre/RS, 23 de agosto de 2024.

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan
Porto Alegre/RS.

Assunto: Recurso ao parecer sobre Manifestações do Prestador (PMP) de Campo Bom, Processo nº 022/2024.

Senhor Diretor,

Vimos pelo presente, em atenção ao Ofício nº 1325/2024-Agesan, que trata do Parecer sobre as Manifestações do Prestador (PMP) do processo nº 022/2024, referente à fiscalização regular realizada no município de Campo Bom, apresentar **Recurso à Diretoria Geral Colegiada** quanto às manifestações não acolhidas por essa Agência, pelas razões que seguem nos anexos.

Nesse momento, faz-se necessário ressaltar que a maioria das não-conformidades apontadas não interferem na operação e eficiência da operação dos serviços prestados.

Isto posto, apresentamos as manifestações, planos de ação e evidências de solução das Não Conformidades em comento e, respeitosamente, requer-se a consideração do Diretoria Geral Colegiada quanto ao recurso interposto pela Companhia, concedendo provimento ao mesmo.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações.

Atenciosamente,

Vinicius Jorge

Vinicius de Souza Jorge,
Gerente de Relações Institucionais.

Canoas, 21 de agosto de 2024.

Ao Departamento de Regulação Técnica - DERET,
Porto Alegre/RS.

Assunto: resposta ao ofício 1325/2024, referente ao Parecer sobre as Manifestações do Prestador (PMP) - AGESAN-RS, processo 022-P/2024 de Fiscalização de Pressão do município de Campo Bom.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
1	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água excedeu o valor máximo especificado de 50 mca, Rua Sirio Godoy da Silveira, n. 535 - Valor aferido: 70,0 mca
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu o valor máximo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: 29°39'48.08"S / 51° 4'1.64"O

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Atendido.



PLANO DE AÇÃO: Desnecessário

Ação	Prazo previsto
concluído	concluído

MANIFESTAÇÃO CORSAN (08/2024): Em processamento: devido a um problema na válvula de pressão, não foi possível realizar a verificação de pressão no local indicado. Solicitamos, portanto, restituição do prazo para resolver a questão.

Maicon Batista
Hessel - Gestor de
US - Mat. 147900

Assinado de forma digital por
Maicon Batista Hessel -
Gestor de US - Mat. 147900
Dados: 2024.08.22 15:00:33
-03'00'

Maicon Batista Hessel
Coordenador operações de Rolante

Jeferson de
Oliveira dos
Santos

Assinado de forma digital por
Jeferson de Oliveira dos Santos
Dados: 2024.08.22 15:14:07
-03'00'

Jeferson Oliveira dos Santos
Gerente de Operações