

Carta nº 341/2025 – Regulatório Técnico

Porto Alegre/RS, 10 de janeiro de 2025.

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – Agesan-RS,
Porto Alegre/RS.

Assunto: Resposta ao Parecer sobre as Manifestações do Prestador (PMP) a respeito da fiscalização no município de Campos Borges.
Processo AGESAN número: 1071/2024.

Senhor Diretor,

A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN vem, através do presente, em atenção ao Ofício nº 2573/2024, apresentar sua manifestação em resposta ao (PMP) a respeito da fiscalização no município de Campos Borges. Requer-se a consideração da Diretoria Geral Colegiada quanto ao recurso interposto pela Companhia, concedendo provimento ao mesmo.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Vinícius de Souza Jorge

Vinícius de Souza Jorge

A COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN

Resposta 581/2024

Santa Maria, 10 de janeiro de 2025.

À
Regulação Técnica CORSAN

Assunto: - Manifestação ao Ofício Nº 2573/2024-AGESAN
- Processo nº 1071/2024 de Fortaleza dos Valos

Em atenção ao Ofício n. 2573/2024-AGESAN, seguem as manifestações atinentes à interposição de recurso, referentes ao Parecer sobre Manifestações do Prestador (PMP), Processo nº 1071/2024 de Campos Borges, conforme abaixo elencadas:

7.1. APRESENTAÇÃO DOS PARECERES COM MANIFESTAÇÕES NÃO ACOLHIDAS

NC-10: A Manifestação apresentada no RAAC não condiz com a NC apresentada

Para a constatação *“Armazenamento incorreto de produtos químicos. Produtos químicos com embalagens abertas.”* no poço CBO07 propomos novo plano de ação.

PLANO DE AÇÃO:

Ação

Aquisição de embalagens com tampa e instalação junto ao poço CBO07

Prazo Previsto: 16/01/2025

NC-21: A Manifestação apresentada no RAAC não condiz com a NC apresentada

Para a constatação *“Presença de vazamento na tubulação/registro.”* no RESERVATÓRIO – R2 propomos novo plano de ação.

PLANO DE AÇÃO:

Ação

Aquisição e instalação de novo reservatório garantindo estanqueidade na tubulação

Prazo Previsto: 18/10/2025

NC-26: A Manifestação apresentada no RAAC não condiz com a NC apresentada

Houve transcrição incorreta do RTF para a RAAC pelo que propomos a adequação a seguir.

Para a constatação “*Vazamento em tubulações, conexões ou registros.*” no RESERVATÓRIO – R3 propomos manter o plano de ação.

PLANO DE AÇÃO (mantido):

Reparo vazamentos conexões do Reservatório R3

Prazo Previsto: 18/10/2025

Colocamo-nos à inteira disposição para prestar informações complementares, se assim entender necessário

Por fim, ressaltamos que as demandas encaminhadas à CORSAN estão sendo concentradas através do e-mail: regulatorio.corsan@corsan.com.br, razão pela qual solicitamos que, em comunicações futuras, eventuais documentos, requisições e pedidos de informação sejam encaminhados ao aludido endereço.

Atenciosamente,