

**RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO
TAS N. 068-P /2023 – 365 dias****Fiscalização de acompanhamento ao
Sistema de Abastecimento de Água e
Sistema de Esgotamento Sanitário de
Rolante/RS.****1. ÓRGÃO FISCALIZADOR**

Razão social: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul
Endereço: Rua Félix da Cunha, n. 1009, Sala 802, Floresta – Porto Alegre/RS
Telefone e e-mail: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

Razão Social: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)
Endereço: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS
Telefone e e-mail: (51) 3215-5400; degar@corsan.com.br

3. FISCALIZAÇÃO

No dia 06 de janeiro de 2025, realizou-se Fiscalização Indireta de Acompanhamento no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) no município de Rolante, para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento. Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 - Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021	Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Resolução CSR Agesan-RS n. 05/2021	Estabelece diretrizes para o Programa de Redução de Perdas – PRP da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Resolução Agesan-RS AGO n. 005/2021	Estabelece diretrizes para o Programa de Redução de Perdas – PRP da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (AGESAN-RS).
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.
Certificado de calibração n. 0016/23, data: 22/01/23, José Ricardo P. Miranda Manômetros.	Instrumento: manômetro digital (marca Gulton). Faixa de indicação: 100. Unidade de engenharia: mca. Tipo: digital, piezoresistivo Classificação NBR 14105-1 “A3”. Erro máximo admissível: 0,25%

4. ORGANIZAÇÃO DO RTFA

Os pareceres seguiram a mesma nomenclatura de identificação das não-conformidades existentes para no Processo n. 068-P/2023 e ao seu respectivo RAAC. Desta forma, manter-se-á a rastreabilidade e histórico das NCs. Em caso de dúvida, pode-se consultar os relatórios do Processo n. 068-P/2023 no Site da Agesan-RS, disponível em: <https://www.agesan-rs.com.br/relatorios-de-fiscalizacao>.

6. ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO N. 068-P/2023

Realizada a fiscalização indireta no mês de janeiro de 2025, das 33 não conformidades (NCs) apontadas no Termo de Não Conformidade (TNC n. 068-P/2023) 7 foram transferidas para o TAS 068-P/2023, 26 foram encerradas, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Rastreamento de Não Conformidades

NC	Status	Situação atual
1	PE	Transferida para o TAS 068-P-maio/2023
2	R	NC encerrada
3	R	NC encerrada – PMP 068P/2023
4	R	NC encerrada
5	R	NC encerrada
6	R	NC encerrada – PMP 068P/2023
7	R	NC encerrada
8	R	NC encerrada
9	R	NC encerrada – PMP 068P/2023
10	R	NC encerrada – PMP 068P/2023
11	PE	Transferida para o TAS 068-P-maio/2023
12	R	NC encerrada
13	R	NC encerrada
14	R	NC encerrada
15	R	NC encerrada – PMP 068P/2023
16	R	NC encerrada
17	R	NC encerrada
18	R	NC encerrada
19	R	NC encerrada – PMP 068P/2023
20	R	NC encerrada – PMP 068P/2023
21	R	NC encerrada – PMP 068P/2023
22	PE	Transferida para o TAS 068-P-maio/2023
23	R	NC encerrada
24	R	NC encerrada
25	PE	Transferida para o TAS 068-P-maio/2023
26	PE	Transferida para o TAS 068-P-maio/2023
27	R	NC encerrada
28	PE	Transferida para o TAS 068-P-maio/2023
29	R	NC encerrada
30	R	NC encerrada
31	PV	Transferida para o TAS 068-P/2023 - 365 dias
32	R	NC encerrada
33	R	NC encerrada

5.1 EVIDÊNCIAS DE NÃO CONFORMIDADES NÃO RESOLVIDA

NC-31: NC não solucionada. Prazo esgotado, evidências georreferenciadas ou documentos comprobatórios da resolução da NC não foram apresentados, desta forma a NC será transferida para o TAS n. 068-P/2023 – 365 dias.

7. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 3 (três) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 06 de janeiro de 2024.

Emanuel Fusinato
Agente de Fiscalização
Agesan-RS

Daniel Luz dos Santos
Coordenador de Fiscalização
Agesan-RS

De acordo,

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação
Agesan-RS