

Carta nº 789/2025 – Regulatório Técnico

Porto Alegre/RS, 11 de abril de 2025.

Ao Sr. **Demétrius Jung Gonzalez**,
Diretor Geral,
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – AGESAN-RS,
Porto Alegre/RS.

Assunto: Relatório Técnico de Fiscalização de Pressões de Verão no Município de Xangri-lá.
Processo nº 024/2025.

Prezado Sr. Diretor,

Em atenção ao Ofício nº 917/2025, que trata do Relatório Técnico de Fiscalização de Pressões de Verão no Município de Xangri-lá, encaminhamos o Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta – RAAC em anexo, contemplando as considerações da Companhia a respeito da não conformidade apontada, requerendo a aceitação da manifestação apresentada.

Ressaltamos que, considerando os artigos 2º e 3º da Resolução AGE nº 005/2024, bem como o item 2.1.2 – Envio do Ofício à Empresa do novo Manual de Fiscalização, e a emissão do Ofício n.º 2537/2024, que trata do aviso de fiscalização de pressões no Município de Xangri-lá, em 20/12/2024, adotou-se para o presente processo o Manual de Fiscalização disposto na Resolução AGO nº 003/2020, tendo em vista que os procedimentos fiscalizatórios iniciaram antes da data de vigência da Resolução AGE nº 005/2024.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

P/ Vinícius de Souza Jorge,
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN

RELATÓRIO DE AJUSTAMENTO DE AÇÃO E CONDUTA – RAAC

Referência: RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 024/2025 – RTF
Município de Xangri-Lá- Vistoria realizada no dia 29 de Janeiro de 2025

Em atenção à Resolução AGO 003/2020 Agesan-RS, item 2.4 do Manual de Fiscalização Técnica dos Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, encaminhamos manifestação da Corsan sobre o Relatório de Fiscalização, apresentando justificativas e/ou providências quanto às não conformidades apontadas.

Porto Alegre, ___ de _____ de 2025.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
94	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água não atingiu o valor mínimo especificado de 10 mca, Rua Falcão Azul, n. 508- Valor aferido: 09,17 mca
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu o valor mínimo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

MANIFESTAÇÃO DA CORSAN: Em conformidade.

Informamos que foi aferido a pressão na Rua Falcão Azul, n. 508, e atingiu o valor de 11,00 mca, conforme imagens comprobatórias abaixo.



Figura 1 (anterior)



Figura 2 (Atual)

PLANO DE AÇÃO: Segue abaixo.

Ação	Prazo previsto
Aferir e confirmar a adequação da pressão da rede.	Concluído-28/03/2025



Fone: 51 3222.0711 - 3346.6393 - 3346.2156

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº 26241

RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN		Nº IDENTIFICAÇÃO: MAN.001	
END.: RUA VINTE E DOIS DE ABRIL, 947 CANOAS - RS BAIRRO: N.SRA.GRAÇAS CEP: 92025-630		INSTRUMENTO: MANOMETRO ANALOGICO	
CNPJ: 92.802.784/0001-90		FABRICANTE: SM	
FONE: 984128421		FAIXA: 7KG/100PSI	
EMPRESA SOLICITANTE: 991190209 MATEUS		CLASSE: B	
CNPJ:		62MM RETO R.1/4"NPT GL	
		VALOR DE UMA DIVISÃO: 0,1KG	

UNIDADE	ASCENDENTE	DIFERENÇA	DESCENDENTE	DIFERENÇA	HISTERESE
KG	LEITURA		LEITURA		k
0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2
1,000	1,000	0,000	1,001	0,001	2
2,000	2,000	0,000	2,000	0,000	2
3,000	3,000	0,000	3,000	0,000	2
4,000	4,000	0,000	4,001	0,001	2
5,000	5,001	0,001	5,001	0,001	2
6,000	6,001	0,001	6,001	0,001	2
7,000	7,000	0,000	7,000	0,000	2


OBS: Após 3 ensaios foi constatado incerteza de medição +/- 0,1KG

PADRÃO UTILIZADO MANOMETRO ANALOGICO ASHCROFT
 DESCRIÇÃO 150MM PADRÃO
 FAIXA 10KG
 CLASSE A - 2 ABNT
 CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO Nº NEXTP125 TAG-PI 004
 ÓRGÃO CALIBRADOR: MANOTÉCNICA LABORATORIO METROSUL LABORATORIO DE CALIBRAÇÃO ACREDITADO PELA COCCE DE ACORDO COM ABNT NBR ISO/IEC 17025 SOB Nº 0325
 TEMPERATURA: 22 °C +/- 2%
 UMIDADE RELATIVA: 60 % +/- 10%
 VALIDADE: 18 DE FEVEREIRO DE 2025

ESTE CERTIFICADO NÃO PODE SER REPRODUZIDO PARA OUTROS FINS.

CANOAS, 18 DE FEVEREIRO DE 2025

Chris Érica de Assis Melo



Chris Érica de Assis Melo
 CRT-RS/LETT - BR 221380654-3
 TÉCNICA RESPONSÁVEL

CNPJ: 89.546.196/0001-28 - INSC: 024/0585283
 Manotécnica Manuf. Instr. Precisão Ltda
 RUA ALEGRETE, Nº 1295, B. NITEROI
 CEP: 92120-170, CANOAS - RS
 manotecnica@terra.com.br

(Manômetro 01 – Certificado 26241, em anexo)



Alan Wilian Pedra
 Gerente de Operação-Litoral-DL