

REGULAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE PRESSÕES
N. 1341/2026

Fiscalização das pressões das redes de abastecimento e distribuição de água do município de Garibaldi/RS, atendido pela Corsan e regulado pela Agesan-RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Em 12 de maio de 2026, foi realizada fiscalização de pressões na rede de abastecimento e distribuição de água no município de Garibaldi/RS, para verificar a prestação do serviço de abastecimento de água.

Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 - Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 005/2024	Aprova a nova redação do manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.
Resolução Agesan-RS AGO n. 005/2021	Estabelece diretrizes para o Programa de Redução de Perdas – PRP da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (AGESAN-RS).
Certificado de calibração RBC R3828.06.25, data: 13/03/26, Emissor: PRESYS e RBC 3302.25 Emissor: METROQUALITY	Instrumento: manômetro digital (marca Rucken). Faixa de indicação: 100. Unidade de engenharia: mca. Tipo: digital, Classe "A3". Erro máximo admissível: 0,25%

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização das pressões na rede de abastecimento e distribuição de água no município de Garibaldi/RS foi na modalidade direta, do tipo regular. O programa de monitoramento de pressões na rede de abastecimento e distribuição está previsto na Resolução AGO n. 003/2020, no seu item 3.4.5 e no item 4.4.1 do Anexo II.

3. REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

O planejamento da amostragem das fiscalizações teve como base as Notas Técnicas n. 20201221.01 e n. 20201222.02, sendo aplicado o método de julgamento técnico. As pressões aferidas estão dispostas a seguir.

3.1. GARIBALDI

Tabela 1 - Amostragem de pressões em Garibaldi.

Item	Endereço	Horário (h)	Temperatura (°C)	Pressão (mca)
P01	Rua Carlos Jose Flores, n. 100*	13:29	17	58,27
P02	Rua Lagoa Dutra, n. 29*	13:35	17	47,83
P03	Rua Bahia, n. 13	13:42	17	31,00
P04	Rua Padre Anchieta, n. 665	13:47	18	41,11
P05	Rua Dos Capuchinhos, n. 182*	13:52	18	34,90
P06	Rua Padre Anchieta, n. 844*	13:56	18	47,77
P07	Rua Belem, n. 229*	14:01	18	62,53
P08	Rua Vinte De Setembro, n. 872	14:22	17	38,00
P09	Rua Silva Jardim, n. 35	14:26	18	48,00
P10	Rua Vicenza, n. 271*	14:35	17	76,97
P11	Rua Pedro Cattani, n. 115	14:40	17	32,00
P12	Rua Manoel Ribeiro De Freitas, n. 122*	14:47	18	47,83
P13	Avenida Perimetral Leo Antonio Cisilotto, n. 513*	14:49	17	59,83
P14	Rua Manoel Mendes Fonseca, n. 412	15:00	19	51,11
P15	Rua Madre Felicidade, n. 54*	15:08	19	53,83
P16	Rua Buarque de Macedo, n. 10647*	15:32	19	66,00
P17	Rua Assunta Frighetto Zanotto, n. 420*	15:35	18	46,00
P18	Rua Mario Quintana, n. 28	15:39	19	40,00
P19	Rua Agostinho Joao Frighetto, n. 327*	15:49	19	48,00
P20	Rua Sete De Setembro, n. 103	16:35	19	25,00
Acompanhamentos: * Processo Nº 932/2024				Média 47,80
				Desvio padrão 12,82
				Precisão 5,60
				Nível de Confiança 95%

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na fiscalização foram avaliadas as pressões da rede de distribuição de água em diversos pontos no município visando obter uniformidade em toda área urbana. Para caracterização do sistema, foi considerado o quantitativo de 7814 ligações ativas informado na fiscalização anterior, uma vez que os dados atualizados de ligações ativas e economias referentes ao ano de 2026 não foram encaminhados pela prestadora até a conclusão desta fiscalização. As pressões foram aferidas em 20 pontos no município de Garibaldi/RS, sendo que 07 pontos apresentaram valores superiores a 50 mca e 13 pontos apresentaram valores dentro da faixa estabelecida pela ABNT NBR 12218:2017 (entre 10 e 50 mca).

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não conformidades (NC), apresentadas no documento anexo a este relatório, intitulado Termo de Não Conformidades (TNC).

Durante a fiscalização, constatou-se que 07 pontos amostrados apresentaram valores de pressão em desconformidade com o padrão estabelecido pela norma.

Em seis desses pontos, a mesma irregularidade já havia sido identificada nas fiscalizações de 2024, no âmbito do Processo nº 932/2024, os quais ainda se encontram em aberto. Dessa forma, será aplicada multa em razão da reincidência. Para o ponto restante, que também apresentaram valor de pressão fora do padrão estabelecido pela norma, foi aberta uma NC referente ao Sistema de Abastecimento de Água de Garibaldi.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 3 (três) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 02 de julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br BRUNO BREZOLIN ZAGO
Data: 07/07/2026 14:06:28-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Bruno Brezolin Zago
Agente de Fiscalização
AGESAN-RS

Renan Ross de Mattos
Agente de Fiscalização
AGESAN-RS

De acordo,

EMANUELE
BAIFUS
MANKE: 199388V-VV
Assinado de forma digital
por EMANUELE BAIFUS
MANKE: 199388V-VV
Dados: 2026.07.02 14:06:28-0300

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação
AGESAN-RS

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1341/2026

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)

ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 - Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan

ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS

TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; regulatorio.corsan@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Garibaldi/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 12 de maio de 2026 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Bruno Brezolin Zago

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Renan Ross de Mattos

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Bruno Brezolin Zago

TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização

EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 16 de junho de 2026



Documento assinado digitalmente

BRUNO BREZOLIN ZAGO

Data: 07/07/2026 14:06:28-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bruno Brezolin Zago

Agente de Fiscalização

EMANUELE

BAIFUS

MANKE: 1199348V

•VV

Assinado de forma
digital por EMANUELE
BAIFUS

MANKE: 1199348V-VV

Dados: 2026-07-07 13:43:30

-3'..'

Emanuele Baifus Manke

Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 1341/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO
1	-	CONSTATAÇÃO	Pressão na rede de distribuição de água excedeu o valor máximo especificado de 50 mca. Rua Manoel Mendes Fonseca, 412. Valor aferido: 51,11 mca.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição excedeu os valores máximos.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas Geográficas: 29°15'11" S 51°31'38" W

REGISTRO 1



FISCALIZAÇÃO DE PRESSÕES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GARIBALDI
PROCESSO 1341/2026

Página 1 de 2

11. Identificação da Fiscalização:

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
12/05/26	Início: 13:00	Término: 16:00	05. Garibaldi, rua Tremonti nº 171.	Fiscalização AGESAN

12. Objetivo

Promover fiscalização de pressões na rede de distribuição do município de **Garibaldi**.

13. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Bruno Brezolin Zago	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Renan Ross De Mattos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Alexandre Silva Tavares	CORSAN	(51) 996769139	alexandre.tavares@corsan.com.br
4. Roberto Carlos Valer	CORSAN	(51) 981758036	Roberto.Valer@corsan.com.br
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

14. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

Décisão	Planejado	Realizado
a) Verificação de 20 pontos de pressões conforme lista em anexo.	20	20
b) Tempo estimado fiscalização (dias)	0,5	0,5

15. Observações

Observações:

FISCALIZAÇÃO DE PRESSÕES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GARIBALDI
PROCESSO 1341/2026

Página 2 de 2

16. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

17. Automóvel utilizado: Strada

Quilometro inicial: _____ Quilometro final: _____

18. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

19. Fechamento da ata

Data da ata

Assinatura do relator

Em 12/05/2026

Bruno Zago
Bruno Brezolin Zago
Agente de Fiscalização

ANEXOS