

RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE PRESSÕES
N. 1884/2026

Fiscalização das pressões das redes de
distribuição de água do município de
Sapucaia do Sul/RS, atendido pela
CORSAN e regulado pela Agesan-RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 09 de julho de 2026, foi realizada fiscalização de pressões na rede de distribuição do município de Sapucaia do Sul, para verificar a prestação do serviço de abastecimento de água.

Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 - Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

Referências legais e normativas	Descrição:
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 005/2024	Aprova a nova redação do manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.
Resolução Agesan-RS AGO n. 005/2021	Estabelece diretrizes para o Programa de Redução de Perdas – PRP da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (AGESAN-RS).
Certificado de calibração RBC R3828.06.25, data: 13/03/26, Emissor: PRESYS e RBC 3302/25, Emissor: METROQUALITY	Instrumento: manômetro digital (marca Rucken). Faixa de indicação: 100. Unidade de engenharia: mca. Tipo: digital, Classe "A3". Erro máximo admissível: 0,25%

2. FISCALIZAÇÃO

A fiscalização das pressões na rede de distribuição de água no município de Sapucaia do Sul/RS foi na modalidade direta, do tipo regular. O programa de monitoramento de pressões na rede de distribuição está previsto na Resolução AGO n. 003/2020, no seu item 3.4.5 e no item 4.4.1 do Anexo II.

3. REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

O planejamento da amostragem das fiscalizações teve como base as Notas Técnicas n. 20201221.01 e n. 20201222.02, sendo aplicado o método probabilístico de amostragem sistemática. As pressões aferidas estão dispostas a seguir:

3.1. SAPUCAIA DO SUL

Tabela 1 – Amostragem de pressões em Sapucaia do Sul.

Item	Endereço	Horário (h)	Temperatura (°C)	Pressão (mca)
1	Rua General Luz, n. 70 *	14:14	22,0	21,00
2	Rua Das Abelhas, n.670 *	15:30	22,0	6,25
3	Rua Mario Totta, n. 185 **	09:57	10,0	2,85
4	Rua Santana, n. 59 **	14:07	22,0	41,00
5	Rua Santa Cecilia, n. 269	11:24	18,0	8,39
6	Rua Waldemar Pereira De Vargas, n. 380	10:08	10,0	7,64
7	Rua Jose Gasela Monaco, n. 372	09:36	10,0	25,00
8	Rua Rodolfo Hickmann, n. 1	15:16	22,0	21,32
9	Rua Rio De Janeiro, n. 1051	11:03	15,0	26,00
10	Aveni Joao Pereira De Vargas, n. 2071	10:56	10,0	20,00
11	Rua Alfredo Scharlau, n. 345	15:05	20,0	23,49
12	Rua Barao Do Triunfo, n. 88	13:43	20,0	18,00
13	Aveni Americo Vespucio, n.1577	10:42	10,0	42,00
14	Rua Joao Sperb Dias, n. 198	09:27	10,0	23,00
15	Rua Professora Eleonora Correa, n. 139	10:25	10,0	23,35
16	Rua Maria Silveira, n. 110	10:34	10,0	20,00
17	Rua Anita Garibaldi, n. 106	14:55	20,0	36,00
18	Trave Alfandega, n. 70	14:40	20,0	34,00
19	Rua Alberto Menda Magrisso, n. 15	11:41	16,0	21,00
20	Rua Espatodia, n. 53	14:27	20,0	26,00
21	Rua Vitalino Batista De Andrade, n. 53	14:47	20,0	30,00
22	Rua Valdemimo Rodrigues Machado, n.1349	13:59	20,0	50,04
23	Travessa Carioca, n. 22	15:45	20,0	30,00
24	Rua Jacui, n. 71	10:49	10,0	28,00
25	Rua Tres Coroas, n. 793	12:02	16,0	19,00
26	Rua Anaurelino Cruz Primo, n. 59	11:54	16,0	45,00
27	Rua Uniao Da Vitoria, n. 140	11:31	16,0	20,00
28	Travessa Catuipe Dois, n. 225	15:59	22,0	15,00
29	Rua Djalma Sassi, n. 552	11:13	15,0	12,37
30	Rua Presidente Joao Goulart, n. 46	10:15	10,0	17,00
* Acompanhamento do Processo nº 1653/2025			Média	23,8
** Acompanhamento do Processo nº 070/2025			Desvio padrão	11,37
			Precisão	4,1
			Nível de Confiança	0,95

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na fiscalização foram avaliadas as pressões da rede de distribuição de água em diversos pontos do município de Sapucaia do Sul/RS objetivando obter uniformidade amostral em toda área urbana. O município possui 38.267 ligações ativas. As pressões foram fiscalizadas em 30 pontos do município. Destes, quatro pontos amostrados apresentaram valores de pressão em desconformidade com o padrão especificado pela ABNT NBR 12218/2017 (padrão: de 10 a 50 mca). Os demais 26 pontos amostrados apresentaram pressões dentro do padrão especificado pela norma supracitada.

A partir da fiscalização executada, foram identificadas quatro não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidade (TNC). Considerando que 01 dos pontos amostrados já apresentou valor de pressão em desconformidade com o padrão especificado pela Norma durante a fiscalização do primeiro semestre de 2025 (Processo nº 070/2025) e 01 dos outros pontos já apresentou valor de pressão em desconformidade com o padrão especificado pela Norma durante a fiscalização do segundo semestre de 2025 (Processo nº 1653/2025), sendo que para estes serão aplicadas as penalidades cabíveis. Além disso, 2 pontos não apresentam reincidência e se referem à fiscalização de 2026. Para os dois pontos que apresentaram valores fora do padrão especificado pela norma, foram abertas 02 NCs referentes ao SAA de Sapucaia do Sul. Destaca-se que o sistema de distribuição de água tratada requer a adoção de medidas para o controle da pressão.

5. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 3 (três) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 23 de julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **GABRIEL LUIZ VENCATO**
Data: 23/07/2026 15:26:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gabriel Luiz Vencato
Agente de Fiscalização
Agesan-RS

Documento assinado digitalmente
 **FAGNER RAPHAELLI GARCIA**
Data: 23/07/2026 09:48:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fagner Raphaelli Garcia
Agente de Fiscalização
Agesan-RS

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 23/07/2026 09:08:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação
Agesan-RS

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1884/2026

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 802, Floresta - Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 2500-7235; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)
ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; regulatorio.corsan@corsan.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Sapucaia do Sul/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 09 de julho de 2026 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Gabriel Luiz Vencato
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Fagner Raphaelli Garcia
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Gabriel Luiz Vencato
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 20 de julho de 2026.



Documento assinado digitalmente

GABRIEL LUIZ VENCATO

Data: 23/07/2026 15:27:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gabriel Luiz Vencato
Agente de fiscalização

De acordo,

EMANUELE
BAIFUS
MANKE: 199384V
VV

Assinado de forma
digital por EMANUELE
BAIFUS
MANKE: 119924V-VV
Dados: 7171-VL7-102L7L
-V7-1

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 1884/2026 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA
1	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição abaixo do especificado de 10 mca (valor aferido = 8,39 mca). Rua Santa Cecília, n. 269
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu o valor mínimo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas geográficas - Latitude: -29.8315117451 e Longitude: -51.1377448104

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA
2	-	CONSTATAÇÃO	Pressão da rede de distribuição abaixo do especificado de 10 mca (valor aferido = 7,64 mca). Rua Waldemar Pereira De Vargas, nº 380.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Pressão da rede de distribuição não atingiu o valor mínimo.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Coordenadas geográficas - Latitude: -29.8473871954 e Longitude: -51.1268751776

REGISTRO 1



FISCALIZAÇÃO DE PRESSÕES SAPUCAIA DO SUL - PROCESSO 1884/2026

Página 1 de 2

1. Identificação da Fiscalização:

Data da reunião	Horário			Local	Coordenador da reunião
09/07/2026	Início:	09:00	Término: 16:00	Rua Marechal Deodoro, nº 247 - Sapucaia do Sul/RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular de pressões na rede no Sistema de Saneamento no município de Sapucaia do Sul.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Gabriel Luiz Vencato	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Fagner Raphaelli Garcia	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. EDERSON D. FERREIRAS	CORSAN	51 991153463	ederson.ferreiras@bd.com.br
4. José Márcio A. de Silva	CORSAN	51 995740019	marcioa4@gmail.com
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

4. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

Decisão	Planejado	Realizado
a) Verificação pontos de pressões conforme lista em anexo.	30	30
b) Tempo estimado fiscalização (dias)	01	01
c)		
d)		
e)		

5. Observações

Observações:

6. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			


7. Automóvel utilizado: Fiat Strada TQI 8A 93

8. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

9. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 09/07 2026


Gabriel Luiz Vencato
Agente de Fiscalização

ANEXOS