

RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE PRESSÕES
N. 1888/2026

Fiscalização das pressões das redes de distribuição de água do município de Jaquirana/RS, atendido pela CORSAN e regulado pela Agesan-RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

No dia 15 de julho de 2026, foi realizada fiscalização de pressões na rede de distribuição do município de Jaquirana, para verificar a prestação do serviço de abastecimento de água.

Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 - Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 005/2024	Aprova a nova redação do manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.
Resolução Agesan-RS AGO n. 005/2021	Estabelece diretrizes para o Programa de Redução de Perdas – PRP da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (AGESAN-RS).
Certificado de calibração RBC R3828.06.25, data: 13/03/26, Emissor: PRESYS e RBC 3302/25, Emissor: METROQUALITY	Instrumento: manômetro digital (marca Rucken). Faixa de indicação: 100. Unidade de engenharia: mca. Tipo: digital, Classe "A3". Erro máximo admissível: 0,25%

2. FISCALIZAÇÃO

A fiscalização das pressões na rede de distribuição de água no município de Jaquirana/RS foi na modalidade direta, do tipo regular. O programa de monitoramento de pressões na rede de distribuição está previsto na Resolução AGO n. 003/2020, no seu item 3.4.5 e no item 4.4.1 do Anexo II.

3. REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

O planejamento da amostragem das fiscalizações teve como base as Notas Técnicas n. 20201221.01 e n. 20201222.02, sendo aplicado o método probabilístico de amostragem sistemática. As pressões aferidas estão dispostas a seguir:

3.1. JAQUIRANA

Tabela 1 – Amostragem de pressões em Jaquirana.

Item	Endereço	Horário (h)	Temperatura (°C)	Pressão (mca)
1	Rua Juvenil Valim, n. 573	10:49	14	24,00
2	Rua Juvenil Valim, n. 1072	10:54	14	45,00
3	Rua Paulino Jose Da Silva, n. 602	10:43	14	26,00
4	Rua Orival Maciel, n. 994	10:35	14	29,00
5	Rua Da Extrema, n.1305	10:25	13	24,00
6	Rua Vitoria, n. 845	11:08	15	22,00
7	Rua Pindorama, n. 705	11:01	15	19,00
8	Rua Sao Jose, n. 2670	11:14	15	19,00
9	Rua Sao Jose, n. 2*	11:24	15	59,95
10	Estra Jaquirana / Bom Jesus, n. 180*	11:29	15	88,04
11	Rua Vinte De Setembro, n. 767	10:17	13	30,00
12	Rua Inacio Rodrigues, n. 928	10:13	13	22,00
13	Rua Da Patria, n. 455	09:48	12	24,00
14	Rua Vista Alegre, n. 402	09:53	12	24,00
15	Rua Cruzeiro Do Sul, n. 713	10:04	13	26,00
* Acompanhamento do Processo nº 1364/2025			Média	32,1
			Precisão	9,5
			Nível de Confiança	95%

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na fiscalização foram avaliadas as pressões da rede de distribuição de água em diversos pontos do município de Jaquirana/RS objetivando obter uniformidade amostral em toda área urbana. O município possui 1.285 ligações ativas. As pressões foram fiscalizadas em 15 pontos do município. Destes, dois pontos amostrados apresentaram valores de pressão em desconformidade com o padrão especificado pela ABNT NBR 12218/2017 (padrão: de 10 a 50 mca). Os demais 13 pontos amostrados apresentaram pressões dentro do padrão especificado pela norma supracitada.

Considerando que dois dos pontos amostrados já apresentaram valor de pressão em desconformidade com o padrão especificado pela Norma durante a fiscalização de 2025 (Processo nº 1364/2025), para estes foram aplicados autos de infração. Destaca-se que o sistema de distribuição de água tratada requer a adoção de medidas para o controle da pressão.

5. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 3 (Três) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 27 de julho de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br **DIEGO JANISCH ALVARES**
Data: 28/07/2026 13:25:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diego Janisch Alvares
Agente de Fiscalização
Agesan-RS

Documento assinado digitalmente
gov.br **GABRIEL LUIZ VENCATO**
Data: 28/07/2026 13:16:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gabriel Luiz Vencato
Agente de Fiscalização
Agesan-RS

De acordo,

EMANUELE
BAIFUS
MANKE: 01993EAV
VV

Assinado de forma
digital por EMANUELE
BAIFUS
MANKE: 01993EAV-VV
Dados: 2026.07.28 11:29:21
--P--

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação
Agesan-RS

FISCALIZAÇÃO DE PRESSÕES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE JAQUIRANA
PROCESSO 1888/2026

Página 1 de 2

1. Identificação da Fiscalização:

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
15/07/2026	Início: 09:30	Término:	Avenida Central, 2177	Fiscalização AGESAN
	Início:	Término:		

2. Objetivo

Promover fiscalização de pressões na rede de distribuição do município de **Jaquirana**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Diego Janisch Alvares	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Gabriel Luiz Vencato	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. <i>Machado Santos</i>	<i>AGESAN</i>	<i>(51) 999031126</i>	<i>machado.santos@planning.com.br</i>
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

4. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

Decisão	Planejado	Realizado
a) Verificação de 15 pontos de pressões conforme lista em anexo	15	15
b) Tempo estimado de fiscalização (dias)	0,5	0,5

5. Observações

Observações:

6. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a) _____		
b) _____		
c) _____		

FISCALIZAÇÃO DE PRESSÕES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE JAQUIRANA
PROCESSO 1888/2026

Página 2 de 2

7. Automóvel utilizado: STRADA

Data: 15/07/2026

Data: _____

Horário inicial: 09:30

Horário final: 11:30

Horário inicial: _____

Horário final: _____

8. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

9. Fechamento da ata

Data da ata

Assinatura do relator

Em 15/07/2026



Diego Janisch Alvares
Agente de Fiscalização

ANEXOS