REGULAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DE PRESSÕES
N. 2695/2026

Fiscalização das pressões das redes de abastecimento e distribuição de água do município de Bagé/RS, atendido pela Corsan e regulado pela Agesan-RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Em 24 de agosto de 2026, foi realizada fiscalização de pressões na rede de abastecimento e distribuição de água no município de Bagé/RS, para verificar a prestação do serviço de abastecimento de água.

Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1 - Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 005/2024	Aprova a nova redação do manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.
Resolução Agesan-RS AGO n. 005/2021	Estabelece diretrizes para o Programa de Redução de Perdas – PRP da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (AGESAN-RS).
Certificado de calibração RBC R3828.06.25, data: 13/03/26, Emissor PRESYS e RBC 3302/25 Emissor: METROQUALITY	Instrumento: manômetro digital (marca Rucken). Faixa de indicação: 100. Unidade de engenharia: mca. Tipo: digital, Classe “A3”. Erro máximo admissível: 0,25%

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização das pressões na rede de abastecimento e distribuição de água no município de Bagé/RS foi na modalidade direta, do tipo regular. O programa de monitoramento de pressões na rede de abastecimento e distribuição está previsto na Resolução AGO n. 003/2020, no seu item 3.4.5 e no item 4.4.1 do Anexo II.

3. REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

O planejamento da amostragem das fiscalizações teve como base as Notas Técnicas n. 20201221.01 e n. 20201222.02, sendo aplicado o método de julgamento técnico. As pressões aferidas estão dispostas a seguir.

AGESAN - RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1.009 - Sala 559, Floresta - Porto Alegre/RS - CEP: 90570-001

3.1. BAGÉ

Tabela 1 - Amostragem de pressões em Bagé/RS.

Item	Endereço	Horário	Temperatura (ºC)	Pressão (mca)
P01	R. Marcilio Dias, 2568	09:46	17	13,96
P02	R. 24 de Agosto, 45	10:08	16	13,96
P03	R Joao Teles Gal, R 1111	14:07	13	23,45
P04	R. Barão do Triunfo, 1240	14:14	13	25,60
P05	R. Rodrigues Lima, 228	14:15	13	15,40
P06	Av. Marechal Floriano, 1949	14:25	13	11,22
P07	R. Prof Maria Vasconcelos, 830	14:33	13	28,88
P08	R. Dom Ângelo Felix, 1131	14:40	13	45,23
P09	Rua Cel. José Otávio, n. 1764**	14:49	14	49,65
P10	R. 88, 480	14:58	14	29,25
P11	R. Dr Pena, 565	15:05	14	27,88
P12	Rua Jacinto Ferrer, n. 582***	15:16	14	10,22
P13	R. Visconde de Ribeiro Magalhaes, 1289	15:23	14	28,23
P14	R. Nilton Vaz cachapuz, 485	15:33	14	28,23
P15	R. Visconde de Mauá, 5222	15:36	17	20,19
P16	R. Cantidio de Quadros, 3478	15:41	14	34,78
P17	R. Anselmo Carrastazu, 397	15:59	14	44,02
P18	R. Gervásio Figueiredo, 581	16:09	14	17,94
P19	R Luiz Carlos Médici, 341	16:15	13	23,85
P20	Rua Edil Coelho Leal, n. 901*	16:33	13	41,79
P21	Rua Arthur Maruri, n. 313**	16:40	13	29,80
P22	R. Homero Rosa Fagundes, 823	16:49	13	15,68
P23	R. Melwin Jones, 156	16:52	13	21,81
P24	R. São Carlos, 283	16:58	14	29,25
P25	R. Itajaí, 23	17:08	13	20,26
			Média	26,02
			Desvio padrão	10,75
			Precisão	4,21
			Nível de Confiança	95%

* Fiscalização de acompanhamento nº 038-P/2024
** Fiscalização de acompanhamento nº 055-P/2023
*** Fiscalização de pressões nº 2415/2025
As pressões dos pontos P01 (R. Marcilio Dias, 2568) e P02 (R. 24 de Agosto, 45) foram aferidas em 27/08/2026, e a do ponto P15 (R. Visconde de Mauá, 5222) em 25/08/2026; os demais pontos foram aferidos em 24/08/2026.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na fiscalização foram avaliadas as pressões da rede de distribuição de água em diversos pontos no município visando obter uniformidade em toda área urbana. As pressões foram fiscalizadas em 25 pontos no município de Bagé/RS, sendo verificados imóveis de processos anteriores. Destes, todos os pontos aferidos apresentaram valores de pressão dentro da faixa especificada pela norma técnica ABNT NBR 12.218/2017 (de 10 a 50 mca). Dessa forma, a partir da fiscalização executada, não foram identificadas não conformidades.

AGESAN - RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1.009 - Sala 559, Floresta - Porto Alegre/RS - CEP: 90570-001

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 3 (três) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 31 de agosto de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
BRUNO BREZOLIN ZAGO
Data: 02/10/2026 13:20:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bruno Brezolin Zago
Agente de Fiscalização
AGESAN-RS

gov.br Documento assinado digitalmente
LEONARDO RODRIGUES MOREIRA
Data: 02/10/2026 13:11:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leonardo Rodrigues Moreira
Agente de Fiscalização
AGESAN-RS

De acordo,

EMANUELE BAIFUS MANKE:01993487077
Assinado de forma digital por EMANUELE BAIFUS MANKE:01993487077
Dados: 2026.10.02 10:19:13 -03'00'

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação
AGESAN-RS

AGESAN - RS
CNPJ: 32.466.876/0001-14
Rua Félix da Cunha, n. 1.009 - Sala 559, Floresta - Porto Alegre/RS - CEP: 90570-001

FISCALIZAÇÃO DE PRESSÕES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BAGÉ

PROCESSO 2695/2026

11. Identificação da Fiscalização:

Data da reunião	Horário				Local	Coordenador da reunião
24/08/26	Início:	14:00	Término:	17:30	Deeb, Bagé.	Fiscalização AGESAN

12. Objetivo

Promover fiscalização de pressões na rede de distribuição do município de **Bagé**.

13. Participantes

	Nome	Instituição	Telefone	Email
1.	Bruno Brezolin Zago	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2.	Leonardo Rodrigues Moreira	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3.	Adilson Peixoto Espindola	DAEB	99937725 1	Adilsonespindola84 gmail.com
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

14. Lista de verificações (Planejado X Realizado)

	Decisão	Planejado	Realizado
a)	Verificação de 25 pontos de pressões conforme lista em anexo.	25	25
b)	**Tempo estimado fiscalização (dias)**	1	1

15. Observações

Observações:

16. Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

17. Automóvel utilizado: S10

Quilometro inicial: 53240 Km **Quilometro final:** _____

18. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

19. Fechamento da ata

Data da ata	Assinatura do relator

Em 24/08/2026

Bruno Zago
Bruno Brezolin Zago
Agente de Fiscalização

ANEXOS