

TERMO DE ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS TAS N. 930/2024-180 dias

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

Razão social: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul
Endereço: Rua Félix da Cunha, n. 1009, Sala 802, Floresta – Porto Alegre/RS
Telefone e e-mail: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

Razão social: Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan)
Endereço: Rua Caldas Jr. n. 120, 18º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS
Telefone e e-mail: (51) 3215-5400; regulatorio.corsan@corsan.com.br

3. FISCALIZAÇÃO

Unidade Fiscalizada: Sistema de Saneamento de Guaíba/RS.
Data da fiscalização de Acompanhamento: 24 de abril de 2025
Peças Técnicas: Processo 930/2024 da Agesan-RS

4. RESUMO DO TERMO DE ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS

Na ação de fiscalização sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário, foram constatados procedimentos que não estão em conformidade com os regulamentos da Agesan-RS, com o instrumento contratual respectivo e com as normativas e legislações em vigor. Em desacordo com o Relatório de Não Conformidade (TNC), os fatos apurados pela equipe de fiscalização da Agesan-RS durante ação de fiscalização realizada, estão detalhados no Anexo I, bem como seus prazos e determinações.

5. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Nome: Leonardo Rodrigues Moreira
Telefone: (51) 2500-7235

Cargo: Assessor Ambiental
E-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Nome: Emanuel Fusinato
Telefone: (51) 2500-7235

Cargo: Agente de Fiscalização
E-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

6. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TAS

Nome: Emanuel Fusinato
Telefone: (51) 2500-7235

Cargo: Agente de Fiscalização
E-mail: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

7. SITUAÇÕES NÃO CUMPRIMENTO DAS NÃO CONFORMIDADES

Em caso de não cumprimento da(s) sugestão(ões) de determinação(ões) da fiscalização, a(s) infração(ões) será(ão) considerada(s) do(s) Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3, conforme Resolução AGO n. 002/2020. A(s) infração(ões) será(ão) precedida(s) de avaliação pela Diretoria de Regulação da Agesan-RS.

8. CONSTATAÇÕES E DETERMINAÇÕES

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-5

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar o procedimento de acondicionamento e periodicidade de coleta de resíduos da unidade. RAAC apresentado apresentou evidências divergentes ao que foi verificado na fiscalização de acompanhamento. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-7

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-10

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-22

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-25

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-30

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-31

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-33

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar abertura de inspeção da unidade, que deve estar fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-34

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Instalar dispositivo que realize o controle de nível do reservatório, bem como promova o registro do nível da unidade para construção de histórico de nível da unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-39

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-41

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar tubulação de ventilação, para com a instalação de dispositivo que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-44

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Impedir a entrada de animais na área da unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-45

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar procedimentos de conservação e manutenção da unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-48

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-49

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar tubulação de ventilação, para com a instalação de dispositivo que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-50

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar tubulação de ventilação, para com a instalação de dispositivo que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-51

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-53

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar tubulação de ventilação, para com a instalação de dispositivo que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-56

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-59

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-60

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar tubulação de ventilação, para com a instalação de dispositivo que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-64

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar tubulação de ventilação, para com a instalação de dispositivo que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-66

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-72

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Instalar dispositivo que realize o controle de nível do reservatório, bem como promova o registro do nível da unidade para construção de histórico de nível da unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-73

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar a periodicidade de limpeza dos reservatórios conforme normativas vigentes. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-74

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-75

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Junto ao local de manipulação de produto químico deve haver a FISPQ, constando no veículo, na própria unidade ou outra estrutura de fácil acesso. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-76

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-79

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar a periodicidade de limpeza dos reservatórios conforme normativas vigentes. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-81

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-83

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar tubulação de ventilação, para com a instalação de dispositivo que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-84

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-86

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Instalar dispositivo que realize o controle de nível do reservatório, bem como promova o registro do nível da unidade para construção de histórico de nível da unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-87

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar a periodicidade de limpeza dos reservatórios conforme normativas vigentes. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-92

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Instalar dispositivo que realize o controle de nível do reservatório, bem como promova o registro do nível da unidade para construção de histórico de nível da unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-93

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar a periodicidade de limpeza dos reservatórios conforme normativas vigentes. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-94

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar abertura de inspeção da unidade, que deve estar fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-95

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar dispositivos de travamento de acesso a estrutura, a fim de não compor óbice à fiscalização. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-97

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-100

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar a periodicidade de limpeza dos reservatórios conforme normativas vigentes. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-101

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar a periodicidade de limpeza dos reservatórios conforme normativas vigentes. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-102

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-103

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar a periodicidade de limpeza dos reservatórios conforme normativas vigentes. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-105

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-107

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-109

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-110

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-111

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-112

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Apresentar bomba reserva para unidade, seja instalada para pronto uso, ou em local próximo para troca rápida. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-115

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-121

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar o procedimento de acondicionamento e periodicidade de coleta de resíduos da unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-122

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-123

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Apresentar documentos e informações solicitados pelo órgão regulador. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-125

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-126

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-129

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar dispositivos utilizados para trancar a unidade bem como garantir o devido funcionamento dos dispositivos. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-131

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-136

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Apresentar outorga de usuário de água, ou documentação equivalente. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-144

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-147

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-148

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Apresentar documento constando cronograma de retomada de operação da unidade ou cronograma de remoção da estrutura. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-150

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-152

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Apresentar documento constando cronograma de retomada de operação da unidade ou cronograma de remoção da estrutura. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-155

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar cortinamento vegetal em todo o perímetro da unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-163

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar cortinamento vegetal em todo o perímetro da unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-176

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Apresentar documento constando cronograma de retomada de operação da unidade ou cronograma de remoção da estrutura. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-177

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-178

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Adequar iluminação interna das áreas operacionais, com intuito de garantir a segurança dos operadores. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-181

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-185

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-188

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-189

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-190

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-191

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-192

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-195

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-199

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-201

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Apresentar registros de calibração realizada por órgão acreditado. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-214

Não conformidade não solucionada. Prazo de 180 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Deve haver um mapa de risco completo identificado localização e tipologia dos perigos para fácil consulta dos operadores que executarão trabalho na unidade. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-221

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Apresentar documentos e informações solicitados pelo órgão regulador. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-223

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Disponibilizar na unidade de atendimento ao usuário os documentos para consulta. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-224

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Disponibilizar na unidade de atendimento ao usuário os documentos atualizados e vigentes para consulta. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-226

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Apresentar documentos e informações solicitados pelo órgão regulador. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-229

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Apresentar documentos e informações solicitados pelo órgão regulador. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

CONSTATAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO REFERENTE À NC-232

Não conformidade não solucionada. Prazo de 90 dias excedeu.

Sugestão de Determinação: Apresentar documentos e informações solicitados pelo órgão regulador. Enviar evidências (ex.: vídeo ou foto georreferenciada) comprovando à Agesan-RS a resolução da não conformidade em até 15 dias.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 17 (dezesete) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 21 de maio de 2025.

Leonardo Rodrigues Moreira
Assessor Ambiental
Agesan-RS

Emanuel Fusinato
Agente de Fiscalização
Agesan-RS

De acordo,

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação
Agesan-RS